



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юр. адрес: пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049  
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97, E-mail: [krsk@enis.gosnadzor.ru](mailto:krsk@enis.gosnadzor.ru) <http://enis.gosnadzor.ru/>  
Факт. адрес: ул. Пирыгинская, д. 5А, Абакан, 655011  
Телефон: (3902)27-33-39, Факс: (3902)27-21-00, E-mail: [abakan@enis.gosnadzor.ru](mailto:abakan@enis.gosnadzor.ru)  
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342 ИНН/КПП 2466144107/246601001

662607, Красноярский край,  
г.Минусинск,  
ул.Автомобильная,21«А»  
(место составления акта)

02 июня 2016г.

(дата составления)

16-00 час

(время составления)

АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица  
№ 18/0157/1107/2016

По адресу/адресам: 662607, Красноярский край, г.Минусинск, ул.Автомобильная,21«А»  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Енисейского управления Ростехнадзора  
А.В.Ходосевича от 25.03.2016 №1107-р/кр  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №18  
«Родничок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по  
художественно-эстетическому направлению развития детей» (МДОБУ «Детский сад №18»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

С 08 ч. 00 мин. 01 июня по 17 ч. 00 мин. 02 июня 2016 г.

(заполняется в случае проведения проверки юридического лица/индивидуального предпринимателя по юридическому адресу или месту фактического осуществления деятельности)

Продолжительность проверки: 2 рабочих дня/15 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Енисейским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки руководитель ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки, лицом непосредственно участвующим в проверке)

Заведующий МДОБУ «Детский сад №18» Шилова О.А. 25.04.2016 г. в 14 час.-15 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_ Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный государственный инспектор отдела энергонадзора по Республике Хакасия Енисейского управления Ростехнадзора Сибуков Олег Султанович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовала: заведующий МДОБУ «Детский сад №18» Шилова Ольга Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

### **Сведения о проверяемой организации**

Адрес юридического лица: 662607, Красноярский край, г.Минусинск, ул.Автомобильная, 21«А»

Реквизиты:

ИНН 2455003200 , ОГРН 1022401536453 , КПП 245501001 ,

р/с 40201810304071000513 Отделение Красноярск, г. Красноярск

БИК 040407001 , ОКВЭД 80.10.1

Телефон 8(39132) 2-02-14, E-mail: ds18@uo-minusinsk.ru

Заведующий МДОБУ «Детский сад №18» Шилова Ольга Анатольевна , действует на основании Устава, утверждённого Постановлением администрации города Минусинска от 14.12.2015 №АГ-2422-п, приказа о назначении на должность от 25.03.2010 №17-ЛС-25.

Основной вид деятельности согласно Устава учреждения: образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Учреждение \* эксплуатирует здание по адресу : Красноярский край, г.Минусинск, ул.Автомобильная,21 «А» и связанных с ними и расположенных в них электрических, тепловых сетей, сетей водоснабжения на праве оперативного управления . Количество работников учреждения -43 человека. Количество воспитанников- 128 человек . В учреждении осуществляется потребление энергоресурсов. Работает освещение, силовая нагрузка ,бытовые приборы, оргтехника : компьютеры и др. приборы.

В ходе проведения проверки выявлено:

### **Краткая характеристика установленного оборудования**

1) Электроснабжение здания и помещений учреждения осуществляется от сетей ЗАО «Горэлектросеть» от ТП-10/0,4кВ №2-10 (250кВА) , основной ввод: КЛ-0,4кВ АВБШВ(4х95) длиной 0,22 км до ВРУ-0,4кВ детского сада, резервный ввод: от ТП-10/0,4кВ №2-10 (250кВА) по КЛ-0,4кВ АВБШВ(4х50) длиной 0,22 км до ВРУ-0,4кВ детского сада. Вводные кабельные линии, приборы учёта электроэнергии, установленное электрооборудование в здании находятся на балансе МДОБУ «Детский сад №18». Схема электроснабжения фактически соответствует III категории по надёжности электроснабжения.

Руст=54 кВт.

Учреждением заключён контракт энергоснабжения с ММО ПАО «Красноярскэнергосбыт» № 10397 от 13.01.2016 .

2) Теплоснабжение осуществляется от магистральных сетей теплоснабжения АО «Енисейская ТГК (ТГК-13) филиал Минусинская ТЭЦ в г.Минусинске от тепловой камеры ТК СК-2 по ул.Скворцовская принадлежащей ООО «Ермак» , теплосеть D-76 мм L= 108 метров до здания детского сада находится на балансе МДОБУ «Детский сад №18», согласно акта раздела границ

балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности от 10.01.2007г. Учреждением заключён контракт теплоснабжения и поставку горячей воды с АО «Енисейская ТГК (ТГК-13) №10028 от 21.01.2016. Максимальная тепловая нагрузка учреждения - Q<sub>max</sub>= 0,14482 Гкал/час.

3) Водоснабжение учреждения осуществляется от сетей холодного водоснабжения МУП города Минусинска «Горводоканал» от ВК-96 по ул.Автомобильная-Скворцовская трасса D-80 длиной 121 метров по контракту « На отпуск питьевой воды и приём сточных вод» с МУП города Минусинска «Горводоканал» №1101 от 03.02.2016.

4) Ответственным за электрохозяйство, теплохозяйство, согласно приказов по учреждению №124, №125 от 10.08.2016, назначена завхоз Кончис Валентина Павловна, прошедшая очередную проверку знаний на 4 группу допуска по электробезопасности в комиссии Ростехнадзора 30.09.2015. Лицом ответственным за энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждении, согласно приказа по учреждению № 4 от 10.01.2013, назначена завхоз учреждения Кончис Валентина Павловна, прошедшая повышение квалификации по программе в объёме 144 часов «Практические вопросы реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» в Межотраслевом центре повышения квалификации и переподготовки кадров Политехнического института ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», удостоверение №26271-07/1-2 от 09.10.2014.

5) Сведения о зданиях:

Перечень нежилых зданий, сооружений потребляющих централизованный энергоресурс (наименование объекта, вид права владения, собственник объекта, площадь объекта, год ввода в эксплуатацию, адрес объекта).	Оснащенность и место установки приборов учета /наличие централизованного снабжения ресурсом		
	Электрическая Энергия	Тепловая энергия	Вода
Собственник объекта- Муниципальное образование город Минусинск Красноярского края. Вид права – собственность. Здание находится в оперативном управлении у МДОБУ «Детский сад №18», Тип: Нежилое здание, 1,2-этажное, (подземных этажей-нет), общая площадь 924,9 кв.м. Адрес : г.Минусинск, ул.Автомобильная,21 «А» Свидетельство о государственной регистрации права 24 ЕИ 275122 от 11.09.2009г. Год ввода в эксплуатацию -1973.	+/да Установлен счётчик электрической энергии ЦЭ6803ВШ/1 230В, 10-100 А, 3ф, № 009131060000829, гос.поверка 10.09.2012г. до 10.09.2028г.	+/да Установлен прибор учёта тепловой энергии : вычислитель количества теплоты ВКТ-7 №51323, дата гос.поверка 10.07.2015. Дата следующей поверки 10.07.2019	+/да 1) Счётчик холодной воды Тип СВ-15Х № Н 2317829 10 Дата гос.поверки 01.12.2016 2) Счётчик холодной воды Тип СГВ-15 №31381090 Дата гос.поверки 05.08.2013 3) Счётчик горячей воды Тип СГВ-15 №31381096 Дата гос.поверки 05.08.2013

6) В МДОБУ «Детский сад №18» разработана «Программа энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2011-2014 годы», утверждённая заведующим учреждения Шиловой О.А. 10.02.2011., также разработана «Программа энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2015-2019 годы», утверждённая заведующим МДОБУ «Детский сад №18» Шиловой О.А., 29.12.2014. Ежегодное снижение потребления энергоресурсов от реализации программных мероприятий запланировано в объёме - 3% по отношению к предыдущему году.

7) Энергетический паспорт № ЭП-818-2012-1, выполненный в декабре 2012 г. Обществом с ограниченной ответственностью «Аквасервис», являющегося членом саморегулируемой организации Некоммерческое партнёрство по регламентации энергетического обследования «Энергоаудит».

8) Протоколы испытаний электропроводки, сети заземления, аппаратов защиты представлены от 06.08.2015 №50, выполненные специализированной электротехнической лабораторией ЭТЛ ООО «Минусинскэлектромонтаж», свидетельство о регистрации в Енисейском управлении Ростехнадзора № 094 от 10.12.2012г. Технический отчёт №56 от 18.06.2015.

9) Динамика объема потребления энергоресурсов в МДОБУ «Детский сад №18»

Электропотребление, тыс.кВт-час

2013г.	2014г.	2015г.
35,195	33,147	33,145

Теплопотребление, Гкал

2013г.	2014г.	2015г.
131,5	138,772	195,774

Водопотребление: холодная вода, куб.м.

2013г.	2014г.	2015г.
1263,0	1259,75	1218,0

Водопотребление: горячая вода, куб.м.

2013г.	2014г.	2015г.
350,81	336,37	499,00

#### Нормативная документация

1. Федеральный закон от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Принят Государственной Думой 11.11.2009. Одобрен Советом Федерации 18.11.2009.

#### Результаты проверки:

В ходе проведения проверки нарушений обязательных требований Закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - не выявлено. По результатам проверки установлено что юридическим лицом – Муниципальным дошкольным образовательным бюджетным учреждением «Детский сад №18 «Родничок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» (МДОБУ «Детский сад №18») проведено обязательное энергетическое обследование в установленные сроки в соответствии с №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля - внесена 02.06.2016

(заполняется при проведении выездной проверки)


*Сибук* Сибуков О.С.  
(подпись проверяющего)

*Шилова* Шилова О.А.  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Главный государственный инспектор отдела энергонадзора по Республике Хакасия Енисейского управления Ростехнадзора

*Сибук*

Сибуков О.С.



С актом проверки ознакомлена, копию акта получила: заведующий МДОБУ «Детский сад №18»



Шилова О.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя и/или иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, реквизиты доверенности)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в центральный аппарат Ростехнадзора или территориальный орган Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.