

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
660049 г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond4@mchskrsk.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по г. Минусинску и Минусинскому району  
662608 Красноярский край, г. Минусинск ул. Обороны, 2 т.5-15-39ogps6gpn@mchskrsk.ru

г. Минусинск, ул. Автомобильная, д. 21А  
(место составления акта)

" 16 " июля 2018 г.  
(дата составления акта)  
18 часов 00 минут  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 64

По адресу/адресам: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Автомобильная, д. 21А  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки от 04 июля 2018 года № 64 выданного заместителем главного государственного инспектора г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Саковичем Р.М.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:  
(главная/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад № 18 «Родничок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественному - эстетическому направлению развития детей (далее МДОБУ «Детский сад № 18»)

(наименование юридического лица, фамилий, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 11 "	июля	20 18	г. с	10	час.	00	мин.	до	13	час.	00	мин.	Продолжительность	3
" 12 "	июля	20 18	г. с	10	час.	00	мин.	до	13	час.	00	мин.	Продолжительность	3
" 13 "	июля	20 18	г. с	14	час.	00	мин.	до	16	час.	00	мин.	Продолжительность	2
" 16 "	июля	20 18	г. с	16	час.	00	мин.	до	18	час.	00	мин.	Продолжительность	2

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)


Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня, 10 часов

(рабочий день/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Минусинску и Минусинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки) лично, получил 04.07.2018 заведующий МДОБУ «Детский сад № 18» Астапова Т.Н.  
фамилии, инициалы, дата, время)

  
(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Сосина Олеся Игоревна государственный инспектор Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Астапова Татьяна Николаевна заведующий МДОБУ «Детский сад № 18»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов, характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	В помещении электрощитовой установлена деревянная дверь, обитая металлическим листом.	<p>п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.</p> <p>п. 1.82 (СНиП 2.08.02-89*) Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других</p>	Заведующий МДОБУ «Детский сад № 18» Астапова Татьяна Николаевна

	<p>также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.</p>		
2.	<p>Не предоставлены документы, подтверждающие обработку деревянных конструкций кровли здания огнезащитным составом.</p>	<p>п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.</p> <p>п. 10.1 МДС 21-1.98 «Предотвращение распространения пожара» пособие к СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». В зданиях всех степеней огнестойкости кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий допускается выполнять из материалов групп Г1-Г4. При этом стропила и обрешетку чердачных покрытий (кроме зданий IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2 и С3) следует подвергать огнезащитной обработке. Качество огнезащитной обработки должно быть таким, чтобы конструкция соответствовала требованиям группы Г3. В зданиях с чердаками (за исключением зданий IV степени огнестойкости) при устройстве стропил и обрешетки из материалов групп Г3, Г4 не допускается применять кровли из материалов групп Г3, Г4.</p>	<p>Заведующий МДОБУ «Детский сад № 18» Астапова Татьяна Николаевна</p>
3.	<p>Декларация пожарной безопасности не уточнена и не разработана вновь в случае изменения содержащихся в ней сведений (смена</p>	<p>пункт 7 (Приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91) декларация пожарной безопасности уточняется или разрабатывается вновь в случае изменения содержащихся в ней сведений или в случае изменения требований пожарной безопасности.</p>	<p>Заведующий МДОБУ «Детский сад № 18» Астапова Татьяна Николаевна</p>

	руководителя)		
4.	Под лестничным маршем на первом этаже здания в левом крыле, оборудовано рабочее место для вахтера (установлен стол, стул)	п. 23 Правила противопожарного режима На объектах запрещается: к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;	Заведующий МДОБУ «Детский сад № 18» Астапова Татьяна Николаевна

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1.	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
2.	Строительные нормы и правила «Общественные здания и сооружения» СНиП 2.08.02-89 является переизданием СНиП 2.08.02-89 с изменениями № 1, 2, утвержденными постановлениями Госстроя СССР от 28 июня 1991 г. № 26 от 30 апреля 1993 г. № 18-12, с изменениями № 3 и 4, утвержденными постановлением Госстроя России от 26 января 1999 г. № 4, от 12 февраля 2001 г. № 10, а также с изменением № 5, утвержденным постановлением Госстроя России от 23 июня 2003 г. № 98.
3.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390 «О противопожарном режиме» (ППР в РФ)
4.	Приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности».
5.	Строительные нормы и правила Пожарная безопасность зданий и сооружений (СНиП 21-01-97*), приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Министра России от 13.02.97 г. № 18-7

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 16.07.2018

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

1. Приложение к акту № 64 от 16.07.2018 «Краткая характеристика объекта» - на 2 л., в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:

**Государственный инспектор  
г. Минусинска и Минусинского района  
по пожарному надзору**



*О.И. Сосина*

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

**заведующий МДОБУ «Детский сад № 18» Астанова Татьяна Николаевна**

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 16 ” ИЮЛЯ 2018 г.

*Т.Н. Астанова*  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Телефон доверия: Сибирского регионального центра МЧС России 8 (391) 298-55-47 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)  
Красноярскому краю 8 (391) 227-09-19 Главное управление МЧС России по