

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond4@mchskrsk.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Минусинску и Минусинскому р-ну
(наименование органа государственного пожарного надзора)

662608 Красноярский край, г. Минусинск ул. Обороны, 2т.5-15-39ogps6gpn@mchskrsk.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 64/1/1-4

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

«Детский сад № 18 «Родничок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественному - эстетическому направлению развития детей

(далее МДОБУ «Детский сад № 18»)

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Р.М. Саковича от 04 июля 2018 № 64 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

« 11 » июля 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3

« 12 » июля 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3

« 13 » июля 20 18 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2

« 16 » июля 20 18 г. с 16 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 2

проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Сосиной Олесей Игоревной территории, здания и помещений, документов МДОБУ «Детский сад № 18», расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Автомобильная, д. 21А, совместно с заведующим МДОБУ «Детский сад № 18» Астаповой Татьяной Николаевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
64/1/1	В помещении электрощитовой установлена деревянная дверь, обитая металлическим листом.	п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О	10.08.2018

		<p>техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.</p> <p>п. 1.82 (СНиП 2.08.02-89*) Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.</p>	
1/2	<p>Не предоставлены документы, подтверждающие обработку деревянных конструкций кровли здания огнезащитным составом.</p>	<p>п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.</p> <p>п. 10.1 МДС 21-1.98 «Предотвращение распространения пожара» пособие к</p>	10.08.2018

		СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». В зданиях всех степеней огнестойкости кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий допускается выполнять из материалов групп Г1-Г4. При этом стропила и обрешетку чердачных покрытий (кроме зданий IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2 и С3) следует подвергать огнезащитной обработке. Качество огнезащитной обработки должно быть таким, чтобы конструкция соответствовала требованиям группы Г3. В зданиях с чердаками (за исключением зданий IV степени огнестойкости) при устройстве стропил и обрешетки из материалов групп Г3, Г4 не допускается применять кровли из материалов групп Г3, Г4.	
64/1/3	Декларация пожарной безопасности не уточнена и не разработана вновь в случае изменения содержащихся в ней сведений (смена руководителя)	пункт 7 (Приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91) декларация пожарной безопасности уточняется или разрабатывается вновь в случае изменения содержащихся в ней сведений или в случае изменения требований пожарной безопасности.	10.08.2011
64/1/4	Под лестничным маршем на первом этаже здания в левом крыле, оборудовано рабочее место для вахтера (установлен стол, стул)	п. 23 Правила противопожарного режима На объектах запрещается: к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;	10.08.2011

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1.	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
2.	Строительные нормы и правила «Общественные здания и сооружения» СНиП 2.08.02-89 является переизданием СНиП 2.08.02-89 с изменениями № 1, 2, утвержденными постановлениями Госстроя СССР от 28 июня 1991 г. № 26 от 30 апреля 1993 г. № 18-12, с изменениями № 3 и 4, утвержденными постановлением Госстроя России от 26 января 1999 г. № 4, от 12 февраля 2001 г. № 10, а также с изменением № 5, утвержденным постановлением Госстроя России от 23 июня 2003 г. № 98.
3.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390 «О противопожарном режиме» (ППР в РФ).
4.	Приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности».
5.	Строительные нормы и правила Пожарная безопасность зданий и сооружений (СНиП 21-01-97*), приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) при их устранении физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе подать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Минусинска
Минусинского района по пожарному надзору Сосина О.И.
Должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

10 июля 2018 год



Копия предписания для исполнения получила:
руководитель МЛОБУ «Детский сад № 18» Астапова Т.Н.
Должность, фамилия, инициалы

(подпись)

10 июля 2018 год