

муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
«Детский сад № 18 «Родничок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей»
662607, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Автомобильная, 21 А тел: 2-02-13
email: ds18@uo-minusinsk.ru

ОТЧЕТ

об исполнении предписания №61/1/1-6
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению
угрозы возникновения пожара
срок исполнения 10.07.2021г.

№ п/п	Содержание предписания	Исполнение
1	Отсутствует годовой план-график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений	Выполнено 10.11.2020
2	На дверях помещений складского назначения (сарай лит. Г5) отсутствует обозначение категорий помещения по взрывопожарной и пожарной опасности.	Выполнено 10.11.2020
3	Специальные программы обучения мерам пожарной безопасности (для работников, осуществляющих круглосуточное дежурство) не согласованы структурным органом МЧС	Выполнено 10.11.2020
4	Своевременная перезарядка огнетушителей не проведена.	Перезарядка проведена сентябрь 2020
5	К зданию кирпичного склада II степени огнестойкости пристроено деревянное строение в виде сарая (из досок) V степени огнестойкости	Сарай демонтирован 10.07.2021
6	Требуется полное перевооружение (капитальный ремонт) пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	В настоящее время готовится проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания детского сада, в том числе и на систему пожарной сигнализации (подраздел проекта прилагается – 26 листов)

Заведующий МДОБУ «Детский сад № 18»



О.А. Шилова